

Smernica UEFA pre infraštruktúru štadiónov

PREAMBULA

Táto smernica bola prijatá v súlade so znením článku 50(1) Štatútu UEFA

I. Všeobecné ustanovenia

Článok 1 - Pôsobnosť smernice

- 1) Táto smernica definuje infraštruktúrne kritériá, ktoré musí spĺňať futbalový štadión, aby mohol byť klasifikovaný ako štadión 1., 2., 3. alebo 4. kategórie UEFA (vzostupné usporiadanie).
- 2) Kritériá definované v II. kapitole tejto smernice sa vzťahujú na všetky kategórie štadiónov UEFA. Okrem toho, pre jednotlivé kategórie štadiónov, samostatne platia ďalšie požiadavky definované v kapitolách III. až VI. tejto smernice.
- 3) Táto smernica nemá vplyv na povinnosti vyplývajúce z platnej národnej legislatívy a predpisov vzťahujúcich sa na zariadenie a vybavenie štadiónov.

Článok 2 - Vzťah k smerniciam súťaží

Príslušné smernice UEFA upravujú súťaže hrané na štadiónoch tým, že :

- a) špecifikujú kategóriu štadióna požadovaného pre stretnutia v príslušnej súťaži;
- b) určujú zodpovednosť za kontrolu dodržiavania požiadaviek kritérií pre príslušnú kategóriu štadióna;
- c) môžu špecifikovať podmienky, za ktorých môže administratíva UEFA udeliť výnimku z plnenia požiadaviek určitého kritéria v príslušnej kategórii štadiónov.

Článok 3 - Výklad pojmov

V tejto smernici sú použité nasledovné špecifické pojmy :

- a) **Uzavretý televízny okruh** = zabudované kamery s možnosťou zvislého i vodorovného pohybu a priblíženia pre monitorovanie diváckych sektorov, prístupov a vchodov na štadión a všetkých verejných priestorov vnútri štadióna;
- b) **Velín** = miestnosť pre osoby zodpovedajúce za celkovú bezpečnosť na štadióne počas stretnutia, napr. veliaci policajný dôstojník, bezpečnostný manažér klubu, hlavný usporiadateľ a pod.;
- c) **Miestnosť delegáta stretnutia** = miestnosť pre UEFA delegáta stretnutia a UEFA delegáta - pozorovateľa rozhodcov;
- d) **Miesto pre rýchly rozhovor** = priestor medzi ihriskom a šatňami družstiev, v ktorom sa môžu vykonávať živé TV a rozhlasové rozhovory s hráčmi;
- e) **Umelý trávnik** = umelý povrch použitý na pokrytie futbalového ihriska;
- f) **Mix zóna** = priestor medzi šatňami a parkoviskom pre autobusy mužstiev, kde akreditovaní novinári môžu vykonávať pozápasové rozhovory s hráčmi;
- g) **Miesto pre prenosové vozidlo** = zabezpečený priestor pre parkovanie prenosových vozidiel televíznych spoločností;
- h) **Verejný komunikačný systém** = elektronický systém reproduktorov umožňujúci okamžité oznamovanie hovorených správ do všetkých priestorov štadióna;
- i) **Státie** = priestory s lavičkami, sektory na státie alebo bez sedadiel;
- j) **Dočasné tribúny** = miesta na sedenie, ktoré sú svojimi vlastnosťami, dizajnom a konštrukciou určené len na krátkodobé použitie a nie sú trvalo upevnené k podkladu;

❖ Niektoré funkcie, ktoré vykonávajú aj ženy, sú v tejto smernici uvádzané len v mužskom rode.

II. Infraštruktúrne požiadavky platné pre všetky kategórie štadiónov

Časť 1: Priestory pre hráčov a činníkov stretnutia

Článok 4 - Hracia plocha

- 1) Hracia plocha musí byť vodorovná a hladká (bez hrboľov).
- 2) Hracia plocha musí byť pokrytá prírodným alebo umelým trávnikom.
- 3) Umelý trávnik musí spĺňať všetky nasledujúce požiadavky:
 - a) musí mať požadovanú FIFA licenciu, ktorá môže byť vydaná len po jeho testovaní laboratóriom akreditovaným FIFA;
 - b) musí spĺňať všetky požiadavky národnej legislatívy;
 - c) jeho povrch musí byť zelený, s bielym značením.
- 4) Hracia plocha musí byť vybavená drenážnym systémom, aby sa v prípade daždivého počasia nestala nespôsobilou.
- 5) Hracia plocha musí byť vybavená zariadením na vyhrievanie trávniku, aby bolo zaistené, že bude spôsobilá v ktorýkoľvek hrací deň počas celého ročníka súťaží UEFA.

6) Menej ako 21m nad hracou plochou nesmie byť umiestnený/zavesený žiadny objekt.

Článok 5 - Osvetlenie

Pre stretnutia, ktoré nie sú vysielané TV, musí byť štadión vybavený osvetlením zabezpečujúcim minimálnu priemernú hodnotu osvetlenia 350 luxov (počítané podľa tabuľky v prílohe I).

Článok 6 - Priestor na rozcvičenie

Pozdĺž postranných čiar alebo za reklamnými tabuľkami za brámkami musí byť dostatočne veľký priestor pre rozcvičenie náhradníkov.

Článok 7 - Bránky a rezervné bránky

- 1) Žrde a brvná bránok musia byť vyrobené z hliníka alebo podobného materiálu a musia byť guľaté alebo elipsovité. Okrem toho musia spĺňať požiadavky „Pravidiel futbalu“ schválených a zverejnených „IFAB“ (Medzinárodný výbor futbalových asociácií), čo znamená, že:
 - a) vzdialenosť medzi žrdami musí byť 7.32m;
 - b) vzdialenosť spodného okraja brvna od zeme musí byť 2.44m;
 - c) žrde a brvná bránok musia byť biele;
 - d) pre hráčov nesmú predstavovať žiadne nebezpečenstvo;
- 2) V objekte štadióna musia byť uložené rezervné bránky, ktoré sú ľahko inštalovateľné, v prípade, že si to vzniknutá situácia vyžiada;

Článok 8 - Lavičky pre náhradníkov

Štadión musí byť vybavený dvoma krytými lavičkami pre náhradníkov, ktoré sú na úrovni hracej plochy, vo vzdialenosti najmenej 5 metrov od postrannej čiary a každá ma najmenej 13 miest na sedenie.

Článok 9 - Vlajky

Štadión musí byť vybavený minimálne 5 stožiarimi pre vlajky alebo iným zariadením umožňujúcim vyvesenie 5 vlajok.

Článok 10 - Šatne

- 1) Štadión musí byť vybavený
 - a) pre každé družstvo šatňou s minimálne 5 sprchami, 3 WC so sedadlom, miestami na sedenie pre minimálne 25 osôb, masérskym stolom a tabuľou na taktickú prípravu;
 - b) šatňou pre rozhodcov s minimálne jednou sprchou, jedným WC so sedadlom, piatimi stoličkami a stolom;
- 2) Štadión musí umožňovať priamy a chránený prístup oboch družstiev a rozhodcov z ich šatní na hraciu plochu, ako aj ich bezpečný príchod a odchod na štadión.;

Článok 11 - Miestnosť pre delegáta stretnutia

Štadión musí byť vybavený miestnosťou pre delegáta stretnutia, s prístupom ku komunikačným zariadeniam ako telefón, fax a internet, umiestnenou v blízkosti šatní družstiev a rozhodcov.

Článok 12 - Prvá pomoc a ošetrovanie hráčov a činovníkov stretnutia

Štadión musí byť vybavený miestnosťou pre poskytnutie prvej pomoci a ošetrovanie hráčov a činovníkov stretnutia.

Článok 13 - Miestnosť dopingovej kontroly

- 1) Štadión musí byť vybavený miestnosťou pre vykonanie dopingovej kontroly, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe II tejto smernice.
- 2) Táto miestnosť musí byť v blízkosti šatní družstiev a nesmie byť prístupná verejnosti a médiám.
- 3) Miestnosť musí mať rozmery minimálne 20m² a musí pozostávať zo vzájomne susediacej čakárne, vyšetrovne a toalety.
- 4) Čakáreň musí byť časťou testovacej miestnosti alebo s ňou bezprostredne susediť (akceptované je tiež prehradenie na dva priestory). Musí byť vybavená stoličkami/kreslami pre 8 osôb, vešiakmi na zavesenie šiat alebo skrinkami a chladničkou.
- 5) Vyšetrovňa musí byť vybavená stolom, 4 stoličkami, umývadlom s tečúcou vodou, uzamykateľnou skrinkou a toaletou (susediacou alebo priamo v miestnosti).
- 6) Toaleta musí byť vo vnútri testovacej miestnosti alebo hneď vedľa s priamym prístupom do testovacej miestnosti. Musí byť vybavená záchodom so sedadlom a umývadlom s tečúcou vodou.

Článok 14 - Priestory na parkovanie

- 1) Štadión musí poskytovať parkovacie priestory pre minimálne 2 autobusy a 10 automobilov družstiev a činovníkov stretnutia.
- 2) Tieto priestory musia byť v bezpečné a chránené a musia sa nachádzať v bezprostrednej blízkosti šatní družstiev a priestorov pre činovníkov stretnutia.

Časť 2: Priestory pre divákov

Článok 15 - Tribúny a zariadenia pre divákov

- 1) Sedadlá pre divákov musia byť samostatné, pripevnené k podkladu, vzájomne oddelené, tvarované, očíslované, vyrobené z nerozbitného a nehorľavého materiálu a musia mať minimálne 30cm vysokú opierku (merané od sedadla).
- 2) Použitie provizórnych tribún je zakázané
- 3) Vo všetkých sektoroch musí mať štadión občerstvovacie/stravovacie zariadenia pre divákov.

Článok 16 - Fanúšikovia hostujúceho družstva

Minimálne 5% celkovej oficiálnej kapacity štadióna musí byť vyhradených fanúšikom hostujúceho družstva a to v oddelenej časti štadióna.

Článok 17 - Verejné vchody a východy

- 1) Vstupné brány a/alebo turnikety musia byť usporiadané tak, aby sa predišlo tlačeniciam a zaistený bol hladký a plynulý vstup divákov na štadión.
- 2) Všetky verejné priestory, vstupy a východy v každom sektore štadióna musia byť zreteľne odlišené od priestorov na sedenie. Všetky únikové brány a brány vedúce von zo štadióna musia byť zreteľne označené všeobecne zrozumiteľnými znakmi (napr. medzinárodne používanými piktogramami).
- 3) Všetky východy a brány štadióna, ako aj všetky únikové brány vedúce z priestorov pre divákov na hraciu plochu musia:
 - a) byť navrhnuté tak, aby mohli zostať odomknuté (ale ich použitie bude pod kontrolou usporiadateľa), pokiaľ budú diváci na štadióne;
 - b) sa otvárať smerom von v smere výstupu z tribún a v smere evakuačných trás.
- 4) Prístupy na štadión musia byť patrične označené (napr. medzinárodne zrozumiteľnými piktogramami), aby nasmerovali divákov do ich sektorov. Všetky turnikety, vstupy, východy a brány musia byť podobne označené všeobecne zrozumiteľnými znakmi.

Článok 18 - Núdzové bezpečnostné osvetlenie

Za účelom zaistenia bezpečnosti a usmernenia divákov, musí byť štadión vybavený systémom núdzového bezpečnostného osvetlenia, schváleného kompetentným orgánom, pre použitie v prípade úplného výpadku elektrickej energie vo všetkých verejne prístupných častiach štadióna, vrátane východov a evakuačných ciest.

Článok 19 - Verejný informačný systém

- 1) Štadión musí byť vybavený verejným informačným systémom.
- 2) Tento systém musí zahŕňať vnútorné i vonkajšie priestory štadióna a musí byť nezávislý na hlavnom prívode elektrickej energie.

Článok 20 - Sanitárne zariadenia pre divákov

- 1) Rovnomerne, vo všetkých sektoroch štadióna, musia byť rozmiestnené čisté a hygienické sanitárne zariadenia. Toalety a pisoáre musia byť vybavené splachovačmi. Súčasťou týchto zariadení musí byť umývadlo, toaletný papier a mydlo.:
- 2) Minimálne požiadavky na sociálne zariadenia predstavujú (rátané podľa pomeru muži-ženy 80:20):
 - a. jedno WC so sedadlom na 250 mužov;
 - b. jeden pisoár na 125 mužov;
 - c. jedno WC so sedadlom na 125 žien.

Článok 21 - Miesto prvej pomoci pre divákov

- 1) V každom sektore štadióna musí byť komplexne vybavená a kompetentným orgánom schválená ošetrovňa pre poskytnutie prvej pomoci divákovi.
- 2) Tieto zariadenia a prístup k nim musí byť zrozumiteľne a jasne označený.

Článok 22 - Zariadenia pre imobilných/telesne postihnutých divákov

- 1) Štadión musí mať vyhradený prístup a sedadlá/miesta pre telesne postihnutých divákov a ich pomoc (doprovod).
- 2) Tieto osoby musia mať tiež vyhradené sociálne, občerstvovacie a stravovacie zariadenia a to v blízkosti sektora, v ktorom majú vyhradené miesta.
- 3) Na 15 miest pre imobilných/telesne postihnutých divákov musí pripadať min. minimálne jedno WC osobitne vyhradené pre týchto divákov.

Článok 23 - VIP sedenie

VIP sedadlá musia byť kryté a musia byť umiestnené na hlavnej tribúne medzi pokutovými územiami, čo najbližšie ku stredovej čiare.

Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií

Článok 24 - Pracovné priestory pre médiá

Pracovníkom médií musí byť vyhradená minimálne jedna miestnosť, vybavená pracovnými pultmi (stolíkmi), napájaním a telefonickým/internetovým pripojením.

Článok 25 - Rozmiestnenie kamier

- 1) Na hlavnej tribúne musí byť umiestnená plošina pre hlavnú kameru. Musí byť umiestnená centrálna a v takej výške nad hracou plochou, ktorá zaručuje optimálnu kvalitu snímania.
- 2) Hlavná kamera musí byť umiestnená presne nad stredovou čiarou a vo výške, ktorá vytvára uhol 15-20° medzi horizontálnou úrovňou hracej plochy a priamkou smerujúcou od objektívu hlavnej kamery k stredovému bodu hracej plochy.

Článok 26 - Sektor pre zástupcov médií (Press box)

- 1) Sektor pre zástupcov médií musí byť krytý a umiestnený v strede hlavnej tribúny. Musí poskytovať voľný výhľad na celú hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom pre prácu médií.
- 2) Všetky sedadlá s pracovným pultom v tomto sektore musia byť vybavené prívodom/zdrojom energie a telefónnym/internetovým pripojením.
- 3) Pracovné pulty musia byť dostatočne veľké pre umiestnenie prenosného počítača a poznámkového bloku.

Článok 27 - Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov

- 1) Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov musia byť kryté a umiestnené v strede hlavnej tribúny. Musia poskytovať voľný výhľad na celú hraciu plochu a ľahký prístup k ostatným priestorom pre prácu médií.
- 2) Každý komentátorský box musí byť vybavený pracovným pultom s prívodom/zdrojom energie a min. tromi (3) sedadlami.
- 3) Minimálne jeden komentátorský box musí byť vybavený pripojením k širokopásmovému internetu.

Článok 28 - Plocha pre prenosovú techniku

- 1) Plocha pre prenosovú techniku sa musí nachádzať priamo na alebo čo najbližšie k štadiónu, najlepšie na rovnakej strane, ako plošina pre hlavnú kameru. Plocha musí mať rovný a pevný podklad, umožnený musí byť prívod elektrickej energie.
- 2) Na ploche pre prenosovú techniku je potrebné zabezpečiť buď ničím nerušený výhľad na južný obzor, alebo samostatnú satelitnú „uplink“ oblasť, ktorá nie je vzdialená viac ako 50m od centra tejto plochy.

III. Infraštruktúrne požiadavky pre štadióny kategórie 1

Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia

Článok 29 - Hracia plocha

Hracia plocha musí mať rozmery:

- a) 100 - 105m dĺžka;
- b) 64 - 68m šírka.

Článok 30 - Osvetlenie

Štadión musí byť vybavený umelým osvetlením umožňujúcim hosťujúcemu prevádzkovateľovi vysielania prenos stretnutia v zodpovedajúcej kvalite

Článok 31 - Parkovanie

Na stráženej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 20 VIP parkovacích miest.

Časť 2: Priestory pre divákov

Článok 32 - Tribúny a zariadenia pre divákov

Povolené je státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i).

Článok 33 - Kapacita štadióna

Štadión musí mať kapacitu minimálne 200 divákov.

Článok 34 - VIP sedadlá

Štadión musí mať kapacitu minimálne 50 VIP sedadiel, z ktorých 10 musí byť vyhradených hosťujúcemu tímu.

Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií

Článok 35 - Pracovné priestory pre médiá

Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu aspoň 50m².

Článok 36 - Plošina pre hlavnú kameru

Plošina pre hlavnú kameru musí mať plochu aspoň 4m².

Článok 37 - Sektor pre zástupcov médií (Press box)

Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 20 sedadiel, z ktorých aspoň 5 musí byť vybavených pracovnou doskou.

Článok 38 - Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov

Štadión musí mať aspoň dva (2) boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov.

Článok 39 - Televízne štúdio

Štadión musí mať aspoň jednu miestnosť, v ktorej je možné zriadiť televízne štúdio.

Článok 40 - Plocha pre prenosovú techniku

Plocha pre prenosovú techniku musí mať aspoň 100m².

Článok 41 - Miestnosť pre tlačovú konferenciu

Na štadióne sa musí nachádzať miestnosť pre tlačovú konferenciu. Ak sú na štadióne priestory pre prácu zástupcov médií, miestnosť pre tlačovú konferenciu môže byť ich časťou.

IV. Infraštruktúrne požiadavky pre štadióny kategórie 2

Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia

Článok 42 - Hracia plocha

Hracia plocha musí mať rozmery:

- a) 100 - 105m dĺžka;
- b) 64 - 68m šírka.

Článok 43 - Osvetlenie

1) Pre stretnutia, ktoré majú byť vysielané televíziou musí byť štadión vybavený umelým osvetlením, ktorého priemerné hodnoty dosahujú nasledovnú úroveň (podľa prílohy I).

- a) 800 Ev(lx) pre pevné kamery;
- b) 500 Ev(lx) pre mobilné kamery.

- 2) V záujme zaistenia pokračovania stretnutia aj v prípade výpadku elektrickej energie, musí byť štadión vybavený náhradným zdrojom energie, ktorý zabezpečí najmenej 2/3 hodnotu pôvodnej intenzity osvetlenia.

Článok 44 - Parkovanie

Na stráženej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 50 VIP parkovacích miest.

Časť 2: Priestory pre divákov

Článok 45 - Tribúny a zariadenia pre divákov

Nie je povolené žiadne státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i).

Článok 46 - Kapacita štadióna

Štadión musí mať kapacitu minimálne 1 500 samostatných sedadiel.

Článok 47 - Velín

Štadión musí mať velín (kontrolná miestnosť) s celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna, vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami.

Článok 48 - VIP sedadlá

Štadión musí mať kapacitu min. 100 VIP sedadiel, z ktorých 20 musí byť vyhradených hosťujúcemu tímu.

Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií

Článok 49 - Pracovné priestory pre médiá

Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu minimálne 100m², aby v nich mohlo pracovať aspoň 50 osôb.

Článok 50 - Plošina pre kamery

Hlavná plošina pre kamery musí mať plochu aspoň 6m² - na umiestnenie dvoch (2) kamier.

Článok 51 - Sektor pre zástupcov médií (Press box)

Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 20 krytých sedadiel, z ktorých aspoň 10 musí byť vybavených pracovnou doskou.

Článok 52 - Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov

Štadión musí mať najmenej tri (3) boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov.

Článok 53 - Televízne štúdio

Štadión musí mať aspoň jedno (1) televízne štúdio s rozmermi 5 x 5x 2,3 m.

Článok 54 - Plocha pre prenosovú techniku

Plocha pre prenosovú techniku musí mať minimálne 200m².

Článok 55 - Miestnosť pre tlačovú konferenciu

- 1) Na štadióne sa musí nachádzať miestnosť pre tlačovú konferenciu alebo vyčlenená časť pracovných priestorov pre médiá, vybavená pracovným/predsedníckym stolom, stoličkami, plošinou/pódiom pre kamery a ozvučením.
- 2) Táto miestnosť alebo priestor musí mať kapacitu pre najmenej 30 novinárov (sedadlá/stoličky).
- 3) Medzi šatňami družstiev a parkoviskom ich autobusov musí byť k dispozícii priestor, z ktorého môže byť vytvorená mix - zóna pre poskytovanie pozápasových rozhovorov.

V. Infraštruktúrne požiadavky pre štadióny kategórie 3

Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia

Článok 56 - Hracia plocha

Hracia plocha musí mať rozmery:

- a) 105m dĺžka;
- b) 68m šírka.

Článok 57 - Šatne rozhodcov

Štadión musí byť vybavený šatňou pre rozhodcov, ktorá má plochu aspoň 20m² a je vybavená dvomi (2) sprchami, jedným (1) sedacím WC, stolom a šiestimi (6) stoličkami.

Článok 58 - Osvetlenie

- 1) Pre stretnutia, ktoré majú byť vysielané televíziou musí byť štadión vybavený umelým osvetlením, ktorého priemerné hodnoty dosahujú nasledovnú úroveň (podľa prílohy I).
 - a) 1 200 Ev(lx) pre pevné kamery;
 - b) 800 Ev(lx) pre mobilné kamery.
- 2) V záujme zaistenia pokračovania stretnutia aj v prípade výpadku elektrickej energie, musí byť štadión vybavený náhradným zdrojom energie, ktorý zabezpečí najmenej 2/3 hodnotu pôvodnej intenzity osvetlenia.

Článok 59 - Parkovanie

Na stráženej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 100 VIP parkovacích miest.

Časť 2: Priestory pre divákov

Článok 60 - Tribúny a zariadenia pre divákov

Nie je povolené žiadne státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i).

Článok 61- Kapacita štadióna

Štadión musí mať kapacitu minimálne 4 500 samostatných sedadiel.

Článok 62 - Velín

Štadión musí mať velín (kontrolná miestnosť) s celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna, vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami.

Článok 63 - VIP sedadlá

Štadión musí mať kapacitu minimálne 250 VIP sedadiel, z ktorých 50 musí byť vyhradených hostujúcemu tímu.

Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií

Článok 64 - Pracovné priestory pre médiá

- 1) Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu minimálne 100m², aby v nich mohlo pracovať aspoň 50 osôb.
- 2) Vyčlenený musí byť priestor pre aspoň 15 fotografov, pokiaľ je to možné, v samostatnej a plne vybavenej oblasti.

Článok 65 - Plošina pre kamery

Hlavná plošina pre kamery musí mať plochu aspoň 6m² - na umiestnenie dvoch (2) kamier.

Článok 66 - Sektor pre zástupcov médií (Press box)

Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 50 krytých sedadiel, z ktorých aspoň 25 musí byť vybavených pracovnou doskou.

Článok 67 - Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov

Štadión musí mať minimálne päť (5) boxov pre televíznych a rozhlasových komentátorov.

Článok 68 - Televízne štúdio

Štadión musí mať aspoň dve (2) televízne štúdiá s rozmermi 5 x 5 x 2,3m.

Článok 69 - Plocha pre prenosovú techniku

Plocha pre prenosovú techniku musí mať aspoň 200m².

Článok 70 - Miestnosť pre tlačové konferencie a mix zóna

- 1) Na štadióne sa musí nachádzať miestnosť pre tlačovú konferenciu alebo vyčlenená časť pracovných priestorov pre médiá, vybavená pracovným/predsedníckym stolom, stoličkami, plošinou/pódiom pre kamery a ozvučením.
- 2) Táto miestnosť alebo priestor musí mať kapacitu pre najmenej 50 novinárov (sedadlá/stoličky).
- 3) Medzi šatňami družstiev a parkoviskom ich autobusov musí byť k dispozícii priestor, z ktorého môže byť vytvorená mix - zóna pre poskytovanie pozápasových rozhovorov.

VI. Infraštruktúrne požiadavky pre štadióny kategórie 4

Časť 1: Priestory pre hráčov a činovníkov stretnutia

Článok 71 - Hracia plocha

Hracia plocha musí mať rozmery:

- a) 105m dĺžka;
- b) 68m šírka.

Článok 72 - Šatne rozhodcov

Štadión musí byť vybavený šatňou pre rozhodcov, ktorá má plochu aspoň 20m² a je vybavená dvomi (2) sprchami, jedným (1) sedacím WC, stolom a šiestimi (6) stoličkami.

Článok 73 - Osvetlenie

- 1) Pre stretnutia, ktoré majú byť vysielané televíziou, musí byť štadión vybavený umelým osvetlením, ktorého priemerná intenzita je 1 400 Ev(lx) pre pevné kamery (podľa prílohy I), pričom celé ihrisko, vrátane jeho rohov, musí byť rovnomerne osvetlené.
- 2) V záujme zaistenia pokračovania stretnutia aj v prípade výpadku elektrickej energie, musí byť štadión vybavený náhradným zdrojom energie, ktorý zabezpečí osvetlenie o intenzite 800 Ev(lx).

Článok 74 - Parkovanie

Na stráženej a bezpečnej ploche musí byť zabezpečených minimálne 150 VIP parkovacích miest.

Časť 2: Priestory pre divákov

Článok 75 - Tribúny a zariadenia pre divákov

Nie je povolené žiadne státie tak, ako je definované v článku 3, písm. i).

Článok 76 - Verejné vchody a východy

Štadión musí byť vybavený modernými elektronickými systémami kontroly vstupov a mechanickými ščítacími systémami, analyzujúcimi aktuálne údaje, zabraňujúcimi používaniu falzifikátov vstupeniek a preplneniu štadióna.

Článok 77 - Kapacita štadióna

Štadión musí mať kapacitu minimálne 8 000 samostatných sedadiel.

Článok 78 - Velín

Štadión musí mať velín (kontrolná miestnosť) s celkovým výhľadom na vnútorné priestory štadióna, vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami.

Článok 79 - Bezpečnostný kamerový systém (vnútorný televízny okruh)

- 1) Štadión musí byť vybavený bezpečnostným kamerovým systémom pre nepretržité sledovanie vnútorných i vonkajších priestorov štadióna.
- 2) Kamerový bezpečnostný systém musí byť vybavený zariadením umožňujúcim fotografovanie a farebnými monitormi nachádzajúcimi sa vo velíne.

Článok 80 - VIP sedadlá

- 1) Štadión musí mať kapacitu minimálne 500 VIP sedadiel, z ktorých 100 musí byť vyhradených hosťujúcemu tímu.
- 2) Čo najbližšie k VIP sedadlám sa musí nachádzať oddelený a uzavretý priestor na pohostenie, s plochou minimálne 400m².

Časť 3: Priestory pre predstaviteľov médií

Článok 81 - Pracovné priestory pre médiá

- 1) Pracovné priestory pre zástupcov médií musia mať plochu aspoň 200m², aby v nich mohli pracovať najmenej 50 osôb.
- 2) Vyčlenený musí byť priestor pre najmenej 25 fotografov, pokiaľ je to možné, v samostatnej a plne vybavenej oblasti.

Článok 82 - Plošina pre kamery

Hlavná plošina pre kamery musí mať plochu aspoň 10m² - na umiestnenie štyroch (4) kamier.

Článok 83 - Sektor pre zástupcov médií (Press box)

Sektor pre zástupcov médií musí mať kapacitu najmenej 100 krytých sedadiel, z ktorých aspoň 50 musí byť vybavených pracovnou doskou.

Článok 84 - Boxy pre televíznych a rozhlasových komentátorov

Štadión musí mať aspoň dvadsaťpäť (25) boxov pre televíznych a rozhlasových komentátorov.

Článok 85 - Televízne štúdio

- 1) Štadión musí mať aspoň dve (2) televízne štúdiá s rozmermi 5 x 5 x 2,3m. Aspoň jeden z nich musí byť prezentačné štúdio s výhľadom na hraciu plochu.
- 2) Taktiež musia byť vytvorené aspoň 4 miesta (každé 2.5 x 2.5m) pre poskytovanie tzv. „flash interview“.

Článok 86 - Plocha pre prenosovú techniku

Plocha pre prenosovú techniku musí mať aspoň 1 000m².

Článok 87 - Miestnosť pre tlačovú konferenciu

- 1) Na štadióne sa musí nachádzať miestnosť pre tlačovú konferenciu, vybavená pracovným/predsedičským stolom, stoličkami, plošinou/pódiom pre kamery a ozvučením.
- 2) Táto miestnosť musí mať kapacitu pre najmenej 75 novinárov (sedadlá/stoličky).
- 3) Mix - zóna pre poskytovanie pozápasových rozhovorov musí byť krytá a musí mať kapacitu pre najmenej 50 novinárov.

VII. Záverečné ustanovenia

Článok 88 - Disciplinárne konanie

Akémkoľvek porušenie tejto smernice môže byť sankcionované UEFA v súlade s platnými disciplinárnymi smernicami UEFA.

Článok 89 - Prílohy

Všetky prílohy tejto smernice sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 90 - Dôležité upozornenie

V prípade vzniku akýchkoľvek významových nezrovnalostí v interpretácii anglickej a inojazyčnej verzie tejto smernice, je rozhodujúce znenie jej anglickej verzie.

Článok 91 - Schválenie a nadobudnutie účinnosti smernice

- 1) Táto smernica bola prijatá Exekutívou UEFA na jej zasadnutí dňa 24. marca 2010.
- 2) Smernica nadobúda účinnosť dňa 1.5. 2010

Príloha I

Výpočet hodnoty intenzity osvetlenia

Vid' článku 5, 43(1), 58(1), 73(1) a 73(2).

Hodnota intenzity umelého osvetlenia má zodpovedať hodnotám

$$E_{\min}/E_{\max} \geq 0,4 \text{ a } E_{\min}/E_{\text{med}} \geq 0,6$$

pri udávaní hodnoty a výpočtoch sa používajú nasledovné skratky:

symbol skratky	termín	vysvetlenie
E_{\min}/E_{\max} E_{\min}/E_{med}	rovnomernosť horizontálneho osvetlenia	ukazovatele popisujúce ako je intenzita osvetlenia rozložená po celej hracej ploche
E	svetelnosť	množstvo svetla dopadajúce na určitý bod hracej plochy vyjadrené v luxoch
E_v	vertikálna svetelnosť	vertikálne osvetlenie 1.5m nad hracou plochou (zameranie voči niektorej kamere)
lx	lux	jednotka osvetlenia (1lx = 1lm/m ²)
Lm	lumen	jednotka svetelného toku

Príloha II
Nákres miestnosti dopingovej kontroly (viď článok 13(1))

Rozmery miestnosti minimálne 20m²

