

DLP žľab LEGRAND rozmer 2komorový s tieniacou prepážkou 150 x 50 mm

Podlahová krabica LEGRAND 4x230V/16A 2xRJ45 IP20

- Silnoprúdové káble CXKE-RU 400V podľa poisuň
- Silnoprúdové káble CXKE-RU 3x2,5
- Silnoprúdové káble CXKE-RU 3x1,5
- Svetelné káble CXKE-RU 3x1,5/5x1,5
- Slaboprúdové káble F/FTP 4x2x0,5 CAT6A LSOH
- Káblová trasa v podhľade na GRIP prichytkách
- Káblová trasa v drážkach pod omietkou
- Káblová trasa DLP žľaboch LEGRAND

LEGENDA PRÍSTROJOV

- Zásuvka zapustená 230V/16A LEGRAND, IP 21
- Zásuvka zapustená 2x230V/16A LEGRAND, IP 21
- Zásuvka zapustená 4x230V/16A LEGRAND, IP 21
- Zásuvka zapustená 230V/16A LEGRAND, IP 21 pre upratovanie
- PC 2xRJ45 Zásuvka zapustená 2xRJ45 STP cat 6 LEGRAND MOSAIC, IP 20
- PC 1xRJ45 Zásuvka na povrch 1xRJ45 STP cat.6 LEGRAND
- Rozvádzač EATON
- VÝVOD POSPOJOVANIA
- Krabica
- HUP Hlavná uzemňovacia prípojnica
- Vypínač trojpólový zapustený ABB/TANGO č.3, IP20 400V/20A
- WIFI WIFI prívod CYKY-J 3x1,5 + FTP 4x2x0,5 CAT6 LSOH

POZNÁMKY:

Napäťová sústava:
3+N+PE str. 50Hz 230/400V TN-C-S
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41/2007
411 - samočinným odpojením napájania v stanovenom čase. (230 V – 0,4 s)
412 - dvojitá a zosilnená izolácia
413 - elektrické oddelenie
414 - malé napätia SELV a PELV
415.1 - doplnková ochrana prúdovým chráničom
415.2 - doplnkovým pospájaním

Prostredie bolo stanovené podľa STN 33 2000-5-51 - podľa protokolu

- Elektroinštaláciu previesť vodičmi a káblami CYKY a CY
- Vypínače umiestniť vo výške 1,2m nad podlahou
- Zásuvky umiestniť vo výške 0,3m nad podlahou, v kanceláriach v DLP žľabe (výšku DLP prispôsobiť parapetám).

Rozvody realizovať v DLP žľaboch a GRIP prichytkách v podhľade

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.00	CHODBA	18,36
2.01	SCHODISKO	18,10
2.02	CHODBA	13,23
2.03	ZÁSADAČKA	25,80
2.04	KANCELÁRIA	16,34
2.05	ZÁSADAČKA	16,49
2.06	KANCELÁRIA	17,10
2.07	CHODBA	22,26
2.08	CHODBA	49,54
2.09	SCHODISKO	14,25
2.10	WC ŽENY	5,92
2.11	UMYVÁRKA	6,90
2.12	WC IMOBILNÍ	3,08
2.13	WC MUŽI	4,47
2.14	ŠATŇA+DENNÁ MIEST.	17,50
2.15	KANCELÁRIA	11,51
2.16	ŠACHTA	0,60
2.17	KANCELÁRIA	18,15
2.18	KANCELÁRIA	18,15
2.19	KANCELÁRIA	17,10
2.20	KANCELÁRIA	17,10
2.21	KANCELÁRIA	17,10
2.22	SKLAD	14,10
2.23	KANCELÁRIA	16,34
2.24	KANCELÁRIA	24,20
2.25	KANCELÁRIA	6,62
2.26	KANCELÁRIA	23,10
	SPOLU	433,41

Ing. Michal MIKULA
autorizovaný stavebný inžinier
číslo autorizácie 4235 * SP * 14
Slovenská komora stavebných inžinierov

Časť: ELEKTROTECHNIKA

Vyhotovenie:

ELEKTROPROJEKCIA
Ing. Michal MIKULA
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 4235*SP*14
Pámica 424, 026 01 DOLNÝ KUBÍN
elektrotechnik špecialista
osv. č. 0005-6/A/2006 EZ P A EZ

Hlavný projektant:	Ing. Michal MIKULA
Zodpovedný projektant:	Ing. Michal MIKULA
Vypracoval:	Ing. Michal MIKULA

Investor: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

Stavba: Rekonštrukcia priestorov objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby Mestského úradu - projektová dokumentácia

Objekt: SO01 - Elektroinštalácia

Obsah výkresu: situácia zásuvkových a technologických rozvodov 2NP

Formát:	8xA4
Dátum:	11/2016
Účel:	PPSP+RP
Číslo výkresu:	E-01
Arch. číslo:	269MM2016
Mierka:	1:50