

Mesto Prievidza

Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

Číslo: 2.4.2-12097-2022/91904-06

V Prievidzi, dňa 07.11.2022

Vybavuje: Ing. D.Šandriková

Verejná vyhláška

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Stavebné povolenie

Žiadateľ: **SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava**

zast. Ing. Miroslav Hronec, SPP – Ul. Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec (ďalej len stavebník)

požiadal dňa 06.09.2022 o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**SD/19316-Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Bajzu, Jesenského, UO00178**“, v k.ú. Prievidza - na parc. číslo C KN:

5082/1, 5082/62, 5156/2, 5156/3, 5156/8, 5157, 5169/15, 5169/24, 5169/25, 5169/47, 5169/53, 5170/16, 5186/1, 5186/3, 2570/5, 2570/6, 5258/1, 5258/4, 5258/12, 5258/13, 5258/16, 5258/18, 5258/20, 5258/21, 5289/1, 2614, 2635/1, 2747/1, 2747/28, 2747/19, 2748/2, 2748/3, 6360/1, 2747/18, 2678/1, 2680, 2681, 2731/1, 2597/1, 2600/1, 2602/1, 2604, 2606, 2608, 2610/1, 2612/2, 2616, 2617/3, 2618, 2620/1, 2622, 2623/2, 2625, 2684, 2719/1, 2720/1, 2722/2, 2723, 2725, 2730, 2732, 2735, 2737/1, 1610/1, 2608, 2612/2, KN - E parc. č.: 769/1, 5, 3725, 736, 742, 743/8, 745/1, 748, 769/1, 3734/1, 3739/2, 3739/2.

- líniová stavba, podľa výkresov : časť D. Katastrálne a mapové podklady.

Na uvedenú stavbu sa v zmysle §39a ods.3, písm. d) zák. č. 50/1976 Zb.

v aktuálnom znení nevyžaduje územné rozhodnutie.

Ostatní účastníci konania:

-osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté

Mesto Prievidza (ďalej len „stavebný úrad“) príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) preskúmal podľa 62 a 63 stavebného zákona a v stavebnom konaní takto rozhodol :

Stavba Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Bajzu, Jesenského, UO00178

(ďalej len „stavba “)

pozostáva z :

- **SO 01: Plynovody**- uvedený stavebný objekt bude slúžiť ako doposiaľ pre distribúciu a dopravu zemného plynu k existujúcim odberateľom ZP, celková dĺžka navrhovaných plynovodov je cca 1585,1 m. Navrhované plynovody budú v maximálnej možnej miere vybudované v súbehu s existujúcimi plynovodmi alebo budú rekonštruované podvrtni.

- **SO 01.1: Prípojovacie plynovody**- súčasťou rekonštrukcie bude výmena líniových častí prípojok plynu, ktoré budú obnovené výkopovou alebo bezvýkopovou metódou až na hranicu verejne prístupného pozemku, kde budú inštalované nové skrinky DRZ (zostava HUP+RTP+meranie). Nové prípojky plynu pre nových odberateľov plynu sa v rámci tejto stavby nenavrhnú.

- **SO 01.2: Dopyjenia OPZ**- predmetom rekonštrukcia bude NTL plynoinštalácia- úsek od nových skriniek DRZ za pôvodnú polohu HUP, kde sa vykoná dopyjenie na existujúci NTL rozvod plynu. Pôvodný HUP bude zrušený (odpoyjený) a nový HUP sa inštaluje v novej skrínke DRZ pred regulátorom tlaku plynu.

- **SO 01.3: Prepoje a odpoyje**- v rámci objektu SO 01.3 bude vykonané prepojenie rekonštruovaných plynovodov SO 01 s existujúcou STL DS, ako aj odpoyjenie plynovodov určených na odpoyjenie po zrealizovaní obnovy.

podľa overenej projektovej dokumentácie v k.ú. Prievidza - na parc. číslo C KN: 5082/1, 5082/62, 5156/2, 5156/3, 5156/8, 5157, 5169/15, 5169/24, 5169/25, 5169/47, 5169/53, 5170/16, 5186/1, 5186/3, 2570/5, 2570/6, 5258/1, 5258/4, 5258/12, 5258/13, 5258/16, 5258/18, 5258/20, 5258/21, 5289/1, 2614, 2635/1, 2747/1, 2747/28, 2747/19, 2748/2, 2748/3, 6360/1, 2747/18, 2678/1, 2680, 2681, 2731/1, 2597/1, 2600/1, 2602/1, 2604, 2606, 2608, 2610/1, 2612/2, 2616, 2617/3, 2618, 2620/1, 2622, 2623/2, 2625, 2684, 2719/1, 2720/1, 2722/2, 2723, 2725, 2730, 2732, 2735, 2737/1, 1610/1, 2608, 2612/2, KN - E parc. č.: 769/1, 5, 3725, 736, 742, 743/8, 745/1, 748, 769/1, 3734/1, 3739/2, 3739/2.

- líniová stavba, podľa výkresov : časť D. Katastrálne a mapové podklady sa podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon

povoľuje.

Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako trvalá, na dobu neurčitú.

Umiestnenie stavby je zakreslené v situačnom výkrese, vyhotovenom na podklade mapy z katastra nehnuteľností, ktorý je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad.

Pre uskutočnenie a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Architektonické a stavebno-technické riešenie:

V zmysle predloženej projektovej dokumentácie (Ing. Tomáš Haluza 08/2022).

Polohové a výškové umiestnenie stavby:

- líniová stavba, podľa výkresov : časť D. Katastrálne a mapové podklady .

Ďalšie stavebno-technické riešenie je zrejmé z predloženej projektovej dokumentácie.

2. Napojenie na siete technického vybavenia:

- podrobnosti vid'. projektová dokumentácia.

3. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka, obecný úrad a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, zvlášť

rešpektovať vyhl. č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

6. Pri stavbe budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, vyhl.č. 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.

7. Stavbu bude realizovať zhotoviteľ: zhotoviteľ stavby určený výberovým konaním. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do 15 dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) stavebnému úradu.

8. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác bude vedený stavebný denník.

9. Stavba bude ukončená najneskôr do 4 mesiacov odo dňa zahájenia realizácie. O predĺžení doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať stavebný úrad.

10. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

11. Dodržať Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Podmienky dotknutých orgánov:

a) Mesto Prievidza - cestný správny orgán, zn 2.4.3-10379-2022/69009, zo dňa 08.07.2022:

- pred samotnou realizáciou stavby požadujeme včas predložiť žiadosť o určenie dočasného dopravného značenia a žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie a uzávierku miestnych komunikácií spolu s projektovou dokumentáciou prenosného dopravného značenia odsúhlasenú Okresným dopravným inšpektorátom v Prievidzi, ktorá bude navrhnutá v zmysle Zákona Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky. č 30 Z. z. o dopravnom značení,

-termín uzávierky a zvláštneho užívania miestnych komunikácií bude odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom v Prievidzi,

- výkopové jamy umiestňovať v čo najväčšej miere v zeleni;

-rozkopávky realizovať v zmysle platných STN a Technických podmienok;

-pri realizácii pozdĺžnej rozkopávky chodníkov požadujeme opraviť vrstvu krytu vozovky v celej šírke chodníka;

-pri realizácii pozdĺžnej rozkopávky cesty požadujeme opraviť vrstvu krytu vozovky v celej šírke jazdného pruhu;

-rozkopávky umiestnené v ceste požadujeme realizovať za čiastočnej uzávierky;

-pred realizáciou stavby je investor povinný vyhotoviť fotodokumentáciu dotknutých ciest a chodníkov z dôvodu predchádzania problémov pri odovzdávaní rozkopávok;

-požadujeme rešpektovať trasy prípojok uličných vpustí (UV) ku jestvujúcej kanalizačnej sieti (vzhľadom na vek komunikácií, mesto neeviduje dokumentáciu a presné trasy prípojok UV);

-akékoľvek poškodenie alebo znečistenie miestnych ciest spôsobené realizáciou stavby je potrebné bezodkladne odstrániť.

b) Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Prievidza 292/2021/Fk z 01.06.2021):

1.Rekonštrukcia sa dotkne našich sietí v uzloch 1,2,3,4,10,11.15.

2.Pred realizáciou stavby / zemných prác / požadujeme presné vytýčenie nami spravovaných sietí.

3.Pri výkopových prácach ste povinný dodržiavať ochranné pásmo, t. j. minimálne vzdialenosti od nami spravovaných sietí podľa STN 736005.

4. Zemné práce v ochrannom pásme, teda v okolí nami spravovaných sietí ste povinný realizovať ručne na každú stranu 0,5m od vytýčenej značky.

5. Pri obnažení alebo križovaní nami spravovaných sietí ste povinný ešte pred zásypom prizvať nášho vyššie menovaného pracovníka ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu vedenia. Kontrola bude zaznamenaná do Vášho pracovného denníka.

6. V prípade zakrytia nami spravovaných sietí pred vykonaním kontroly / bod č.4/ , má realizátor stavby povinnosť na naše požiadanie opätovne odkryť predmetné časti týchto sietí.

7. V prípade poškodenia vedenia, izolácie alebo spôsobenie poruchy, ktorá vznikla z titulu Vami vykonávaných prác, budete povinný odstrániť poruchu na Vaše náklady za účasti nášho pracovníka alebo nami schválenou firmou.

8. Realizátor stavby zodpovedá dvojročnou zárukou za poruchovosť v záujmovom území kde vykonával zemné práce, pokiaľ nebude porucha spôsobená inou stranou.

c) SPP – distribúcia, a.s., Bratislava , č. TD/PS/0384/2022/KR, zo dňa 25.08.2022: VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správny orgánom,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je zhotoviteľ povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré musia byť vytýčené priestorovo a výškovo, a to osobitne v každom mieste, kde bude dochádzať ku križovaniu s jestvujúcim plynárenským zariadením,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Svetozár Lobík, tel.č. +421 32 242 3220) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov a noriem,

- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie stavby,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- pri realizácii križovania aktívneho plynovodu bezvýkopovou metódou bez realizácie kontrolných sond (horizontálne vŕtanie, pretláčanie, riadené ako aj neriedené mikro-tunelovanie a podobné technológie či postupy) je stavebník povinný zabezpečiť asistenciu pracovníkov sekcie údržby SPP-D, alebo je stavebník povinný zabezpečiť súhlas SPP-D s manipuláciou s uzávermi pre zmluvného zhotoviteľa rekonštrukcie,

- pred realizáciou pretláčania je stavebník povinný zabezpečiť označenie a prístupnosť trasových uzáverov (dopravný kužeľ, značka, iný vhodný spôsob) tak, aby počas celej doby realizácie pretláčania nemohli byť zneprístupnené napr. parkujúcim motorovým vozidlom tretej osoby a pod.,
- realizácia pretláčania musí prebiehať v zmysle návodu výrobcu pre konkrétne zariadenie, ktorým sa pretláčanie realizuje a príslušných noriem a predpisov pre takýto postup, pričom pri pretláčaní je potrebné klásť osobitný dôraz na predchádzanie poškodeniam inžinierskych sietí a najmä plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis,
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Prievidza, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy

d) Slovenská správa ciest IVSC Žilina SSC/130/2021/6470/31653 z 21.09.2021:

S vydaním územného a stavebného povolenia stavby pri dodržaní uvedených pripomienok a ich zapracovaní do príslušných povolení súhlasíme.

K uvedenej rekonštrukcii máme nasledovné pripomienky:

1. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty I/64 (Bc. Važan, t.č. 0901714762) min. 3 dni vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je potrebné rešpektovať.
2. Žiadateľ zodpovedá od začatia do ukončenia prác za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ako aj za prípadné škody na št. ceste I/64 a jej príslušenstve resp. za škody tretím osobám vzniknuté v dôsledku činnosti žiadateľa. Nápravu je povinný vykonať investor/zhotoviteľ na vlastné náklady.
3. Pri stavebných prácach nesmie dochádzať k znečisteniu vozovky. V prípade znečistenia je investor stavby povinný vykonať bezodkladne nápravu na vlastné náklady. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na cestnom telese.
4. Počas realizácie prác nesmie dôjsť k narušeniu stability cestného telesa (zabezpečiť stabilitu výkopu) a ani k poškodeniu odvodňovacieho systému št. cesty I. triedy.
5. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu cesty.
6. Žiadame rešpektovať ustanovenia STN 73 6005. Zároveň žiadame akceptovať sku-

točnosť, že správca plynovodu svojou polohou vedenia technického vybavenia nesmie brániť údržbe, oprave a modernizácií cesty 1/64, a to ani s mechanizovanými prostriedkami a zhoršovať podmienky bezpečnej a plynulej prevádzky na ceste. Správca inžinierskej siete si musí byť vedomý uvedených skutočností, keď súhlasí s uložením vedenia v cestnom telese.

7. Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest, tzn. od 30.11. do 31.3. nasledujúceho roka.

8. V prípade, že počas realizácie prác dôjde k osadeniu prenosných dopravných značiek na št. ceste I. triedy, príp. preprave nadmerného alebo nadrozmerného nákladu, je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách.

9. Pred kolaudáciou stavby požadujeme predložiť porealizačný geometrický plán pretlakov pod št. cestou I. triedy zástupcovi SSC iVSC Žilina.

10. SSC nebude zodpovedať za škody na plynovode vzniknuté realizáciou údržby, opravy a modernizácie cesty I. triedy.

11. Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty I/64 premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty.

12. O vyjadrenie je potrebné požiadať príslušný dopravný inšpektorát a príslušný cestný správny orgán.

13. Prípadné zmeny projektovej dokumentácie požadujeme predložiť na opätovné posúdenie.

14. V prípade, že počas stavby dôjde k nepredvídaným okolnostiam požadujeme riadiť sa výhradne pokynmi zástupcu správcu cesty.

e) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, KPUTN-2021/12896-2/47712/Osw, zo dňa 10.06.2021:

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.

Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Zápisnica bude požadovaná ku kolaudácii stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e- mailom (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) alebo telefonicky s uvedením telefonického kontaktu. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

f) Prievadzské tepelné hospodárstvo, a.s., Prievadza (TPI/335/2021, zo dňa 07.06.2021):

Vo Vami plánovanej trase sa nachádzajú naše rozvody tepla, konkrétne na Ul. Jesenského dochádza 1 x ku križovaniu so sekundárnym rozvodom tepla (viď. Priložená situácia).

Pred zahájením výkopových prác je nutné požiadať o vytýčenie trasy našich sekundárných rozvodov v dotknutom území.

g) ŽSR generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Bratislava, č. 34119/2021/O230-3, zo dňa 20.09.2021:

Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k predkladanej stavbe, podľa predloženej PD nemáme námietky a súhlasíme s jej realizáciou, za dodržania nasledovných podmienok :

1/ Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 04691/2021/OR TT/SŽTS-6 zo dňa 02.09.2021 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa okrem iného ochrany jestvujúcich vedení v správe ŽSR,

2/ Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava č. 09215/2021/SM/SSTT zo dňa 02.09.2021,

3/ Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky,

4/ Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452. Zhotoviteľ (poskytovateľ) následne v zmysle dohodnutých bezpečnostných opatrení uvedených v „Písomnej dohode“ požiada o vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9 Odbor krízového riadenia a ochrany GR ŽSR,

5/ Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,

6/ Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy,

7/ Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,

8/ Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR,

9/ Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou.

Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a p.),

10/Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy,

11/Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD,

12/Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

h) Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava, č. 47479/2021/SŽDD/119976, zo dňa 22.10.2021:

MDV SR súhlasí s umiestnením stavby v OPD a zároveň pre jej realizáciu určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.

2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.

3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.

4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipož. predpisom.

5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.

6. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR - GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 č. 34119/2021/O230-3 zo dňa 20. 09. 2021

7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavby a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

i) Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (OU-TN-OCDPK-2021/023957-002 zo dňa 30.07.2021):

1. Žiadateľ zabezpečí, že technické riešenie bude realizované v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jánom Škamlom, spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, z júna 2021.

2. Pred realizáciou prác požiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 Zákona č. 135/1961 Zb. a v prípade potreby o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty podľa § 7 Zákona č. 135/1961 Zb. a o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení podľa § 3 ods. 4 písm. d) Zákona č. 135/1961 Zb.

3. V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. je potrebné zabezpečiť, aby cesta 1/64 nebola počas realizácie projektu poškodzovaná alebo znečisťovaná.

j) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH (OU-PD-OSZP-2021/018557-002 zo dňa 08.06.2021):

1. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadu predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.

2. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

k) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK (OU-PD-OSZP-2021/018436-002 zo dňa 17.06.2021):

1. Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín (§ 47 ods. 1 zákona).

2. Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas na výrub vydáva mesto Prievidza.

l) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS (OU-PD-OSZP-2021/018441-002 zo dňa 10.06.2021):

1. Pri umiestnení a realizácii stavby rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a splniť požiadavky prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie.

m) Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (OU-PD-OCDPK-2021/019784- 002 zo dňa 08.07.2021):

1. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty III/1774 nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia.

2. Stavebník zabezpečí, že počas výstavby na cestnom pozemku cesty III/1774 nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.

3. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle §6 ods. 1 zákona 135/1961 Zb. nebude cesta III/1774 poškodzovaná alebo znečisťovaná.

n) Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina (202206-SP-0045-1 z 01.07.2022):

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite,

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Zz, a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej súst. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podz. vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

o) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., B. Bystrica (SD/19316/2021 zo dňa 26.08.2021):

Podmienky pre realizáciu stavby:

V záujmovom území stavby sa nachádzajú siete verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a ich zariadenia v prevádzke StVPS, a. s.

Vytýčenie potrubia verejného vodovodu a jeho zariadení vykoná prevádzka vodovodov v Prievidzi a vytýčenie verejnej kanalizácie a jej zariadení vykoná prevádzka kanalizácií v Prievidzi na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Prievidzi a o vytýčení spíše protokol.

Kontakt na pracovníka prevádzky vodovodov - p, Marián Hudec, tel. 048/ 4327 319, +421 915 723 293.

Kontakt na pracovníka prevádzky kanalizácií - p. Pavel Gabala, tel. č. 048/4327 537, +421 905 365 166.

•Pri križovaní a súbehu existujúceho vodovodného a kanalizačného potrubia s navrhovanými plynovodmi rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“

•V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

•Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

•V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

•V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.

•V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné poradienské vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby

Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených podmienok pre realizáciu stavby súhlasíme s vydaním povolenia na vyššie uvedenú stavbu.

p) Orange Slovensko, a.s., Bratislava (BB - 1748/2022 zo dňa 06.07.2022):

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorová normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križovaní sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s ..

Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke "so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PIZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ
/ vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo

vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkým a vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/7732032, mob. 0907 721378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange.

r) Slovak Telekom, a.s, Bratislava. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

(6612217644 zo dňa 03.06.2022):

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o, alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 465432144
- 4, V zmysle § 66 ods, 7 zákona č. 351/2011 Zz, o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.Z, je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK,
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- 7, V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením po-

vinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kollzii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia o Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907 UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môžu nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zem. prác vytýčenie a vyznač. polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy

na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminu pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškové ho uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE; V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) Je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Ostatné podmienky:

- stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ako i príľahlej komunikácie,
- nevyvážať zeminu a odpad na okolité susedné pozemky, s odpadom, ktorý vznikne počas asanačných, zemných a stavebných prác nakladať v súlade so zák. č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo ho použiť na vlastnom pozemku,
- prípadný nutný výrub stromov riešiť v zmysle platných právnych noriem v dostatočnom časovom predstihu,
- upozorňujeme na povinnosť pri akejkoľvek činnosti postupovať v zmysle zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tak, aby nedošlo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, alebo poškodzovaniu ich biotopov,
- pred začatím stavebných prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.

Dokončenú stavbu prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe **kolaudačného rozhodnutia**. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Odôvodnenie:

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad obdržal dňa 06.09.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „SD/19316- Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Bajzu, Jesenského, UO00178“, na parc. č. - líniová stavba - od stavebníka - SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava zast. Ing. Miroslav Hronec, SPP – distribúcia, a.s., Ul. Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec.

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 61 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznámilo dňa 20.09.2022 začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne upustilo od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Stavebný úrad v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona oznámil začatie konania stavby s veľkým počtom účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, odd. stavebného poriadku, Nám. Slobody 12 (budova SLSP) , I.posch., č.dv. B120, predovšetkým v stránkové dni.

Účastníci konania mohli svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne do zápisnice alebo samostatným písomným vyjadrením na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia stavebného konania s upozornením, že v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy.

Žiadosť bola posúdená v celom rozsahu projektovej dokumentácie a preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Posúdenie stavby vykonali: Okresný úrad Prievidza, odb. starostlivosti o ŽP, ŠVS, OH, OPaK, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchraného zboru v Prievidzi, Mesto Prievidza – útvar architekta, cestný správny orgán, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, StVPS, a.s. Banská Bystrica, SSD, a.s. Žilina, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI Slovakia, s.r.o., Bratislava, SPP – distribúcia a.s. Bratislava, UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Slovenská správa ciest IVSC, Žilina, PTH, a.s., Prievidza, TSMPD s.r.o., Prievidza, SAD Prievidza, a.s., Prievidza, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava, Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, Ministerstvo obrany SR, Bratislava, Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia žel. Dopravy a dráh, Bratislava, ŽSR, generálne riaditeľstvo, Bratislava, ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, ŽSR, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky Leopoldov, ŽSR, správa majetku Bratislava, Energotel, a.s., Bratislava, SITEL, s.r.o., Bratislava, SATRO, s.r.o., Bratislava, ELTODD SK, a.s., Bratislava, SUPTel, s.r.o., Bratislava, Towercom, a.s., Bratislava, Slovanet, a.s., Bratislava, OTNS, a.s., Bratislava, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, DSI DATA, a.s., Námestovo, Kinet, s.r.o., Diviaky nad Nitricou, O2 Networks, s.r.o., Bratislava, TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Bratislava.

Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného konania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Projektant stavby:

Ing. Tomáš Haluza, SPP- distribúcia, a.s., útvar investícií stred, Projekcia stred- pracovisko Zvolen, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Správny poplatok bol zaplatený v predpísanej čiastke 400,00.- € na účet mesta Prievidza.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, podaním odvolania na stavebnom úrade, t. z. na mesto Prievidza, Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
zastúpená zamestnancom
Ing. Andreou Nikmonovou
na základe poverenia č.1.2-3439-2016/77815

Stavebné povolenie sa doručí:

1. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava zast. Ing. Miroslav Hronec, SPP – distribúcia, a.s., Útvar investícií stred, prac. Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen
2. Verejná vyhláška, stavebné povolenie o povolení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, doručí stavebný úrad účastníkom stavebného konania - vlastníci pozemkov a stavieb stavbou dotknutých - verejnou vyhláškou.
3. a/a

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní na mieste obvyklom.